様式　２－１

第　　2024001-1　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　　天気　雨　　場内気温　17.4℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:25	9:10	9:40	8:30	7:40
-	水温		16.4	14.0	14.5	14.0	15.4
-	残留塩素		1.1	0.7	1.0	0.9	1.0
-	採水者		福井	福井	大西	福井	福井
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	14	13	13	13
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024001-2　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年4月8日　　天気　　雨　　場内気温　　17.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		8:20	7:40			
-	水温		14.7	14.7			
-	残留塩素		1.0	1.0			
-	採水者		大西	大西			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.7			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　雨　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.7	1.0	0.9	1.0
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	16.4	14.0	14.5	14.0	15.4
独2	アルカリ度	mg/L	39	28	29	27	29
独3	電気伝導率	μS/cm	137	136	135	133	134
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　雨　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.4			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	14.7	14.7			
独2	アルカリ度	mg/L	29	29			
独3	電気伝導率	μS/cm	134	134			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　雨　場内気温　17.4℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:20				
-	水温		15.4				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		福井				
1	一般細菌	個/mL	420				
2	大腸菌	MPN/100ml	35				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.8				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.2				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.2				
51	濁度	度	3.7				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　雨　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	3.7				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	1400				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	15.4				
独2	アルカリ度	mg/L	37				
独3	電気伝導率	μS/cm	131				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				

様式　２－１

第　　2024001-3　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　　天気　曇　　場内気温　17.4℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		8:00	8:40	9:35	8:35	9:30
-	水温		16.7	14.4	14.4	16.2	14.3
-	残留塩素		1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
-	採水者		吉田	波多野	波多野	吉田	吉田
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	15	15	15	15
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024001-4　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年4月8日　　天気　　曇　　場内気温　　17.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		10:40	10:05	8:55		
-	水温		14.8	14.2	14.0		
-	残留塩素		0.8	0.9	0.9		
-	採水者		波多野	吉田	浅川		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	15	15		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.4		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	16.7	14.4	14.4	16.2	14.3
独2	アルカリ度	mg/L	20	21	19	20	21
独3	電気伝導率	μS/cm	113	119	115	116	120
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.9	0.9		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	14.8	14.2	14.0		
独2	アルカリ度	mg/L	21	21	20		
独3	電気伝導率	μS/cm	120	120	111		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質基準項目

番号	項目	単位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		8:00				
-	水温		16.0				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		波多野				
1	一般細菌	個/mL	380				
2	大腸菌	MPN/100ml	17				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	8.3				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.5				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	7.5				
51	濁度	度	4.0				

所見	-----					
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)					
検査期日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日					
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター					
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１					
検査責任者	技術管理責任者　中西　正					

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	4.0				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	3000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	16.0				
独2	アルカリ度	mg/L	29				
独3	電気伝導率	μS/cm	108				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				

様式　２－１

第　　2024001-5　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年4月8日　　天気　　曇　　場内気温　　17.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:05	9:50	11:15	9:15	10:25
-	水温		12.3	11.6	12.1	11.9	13.3
-	残留塩素		0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
-	採水者		路	青木	水野	青木	水野
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13	13	13	13
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024001-6　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年4月8日　　天気　　曇　　場内気温　　17.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		10:45				
-	水温		14.0				
-	残留塩素		0.6				
-	採水者		青木				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	12.3	11.6	12.1	11.9	13.3
独2	アルカリ度	mg/L	25	24	25	25	25
独3	電気伝導率	μS/cm	121	122	122	123	123
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	14.0				
独2	アルカリ度	mg/L	25				
独3	電気伝導率	μS/cm	123				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.9℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:25				
-	水温		12.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		路				
1	一般細菌	個/mL	60				
2	大腸菌	MPN/100ml	2.0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.9				
47	ｐＨ値	---	7.4				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	8.2				
51	濁度	度	2.7				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検査期日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　17.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.7				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	1900				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	12.6				
独2	アルカリ度	mg/L	30				
独3	電気伝導率	μS/cm	111				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				

様式　２－１

第　　2024001-7　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年4月8日　　天気　　曇　　場内気温　　18.7℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:00	8:45	7:50	7:45	9:05
-	水温		15.0	14.6	14.4	14.8	13.8
-	残留塩素		0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
-	採水者		浅川	二宗	浅川	二宗	竹村
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.8	9.3	9.6	9.0	9.1
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024001-8　　号

令 和 6 年 4 月 22 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年4月8日　　天気　　曇　　場内気温　　18.7℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:05	8:35	8:50		
-	水温		13.9	14.0	14.0		
-	残留塩素		0.6	0.7	0.7		
-	採水者		竹村	浅川	浅川		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	9.5	9.4		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検　査　期　日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　18.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	15.0	14.6	14.4	14.8	13.8
独2	アルカリ度	mg/L	15	15	15	14	15
独3	電気伝導率	μS/cm	90	85	85	84	82
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　18.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.7	0.7		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	13.9	14.0	14.0		
独2	アルカリ度	mg/L	14	15	15		
独3	電気伝導率	μS/cm	80	88	88		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　18.7℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:40				
-	水温		14.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		二宗				
1	一般細菌	個/mL	450				
2	大腸菌	MPN/100ml	49				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	5.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.7				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	2.2				
51	濁度	度	1.8				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和6年3月21日厚生労働省告示第99号)				
検査期日	令和６年４月８日～令和６年４月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年4月8日　天気　曇　場内気温　18.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	1.8				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	7600				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	14.6				
独2	アルカリ度	mg/L	17				
独3	電気伝導率	μS/cm	77				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				

様式　２－１

第　　2024002-1　　号

令 和 6 年 6 月 3 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　19.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:10	9:35	9:30	8:40	7:55
-	水温		17.2	17.3	16.9	16.7	16.6
-	残留塩素		1.0	0.7	1.0	0.9	1.0
-	採水者		中村	中村	前田	中村	中村
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.41	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.15	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.015	0.008	0.009	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.007	0.004	0.004	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010	0.024	0.015	0.017	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.008	0.004	0.005	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.007	0.005	0.006	0.004
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.8	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	13	13	13	13
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	38	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	87	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024002-2　　号

令 和 6 年 6 月 3 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　19.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		8:00	7:15			
-	水温		16.6	16.6			
-	残留塩素		1.1	1.1			
-	採水者		前田	前田			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.008			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.015			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.005			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.7	1.0	0.9	1.0
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	38	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.6	2.6	2.3	2.6	2.9
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	87	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	17.2	17.3	16.9	16.7	16.6
独2	アルカリ度	mg/L	27	27	28	29	27
独3	電気伝導率	μS/cm	129	128	127	128	127
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	1.1			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.8	3.0			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.8	-1.8			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	16.6	16.6			
独2	アルカリ度	mg/L	27	27			
独3	電気伝導率	μS/cm	127	127			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002			
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質基準項目

番号	項目	単位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:00				
-	水温		18.2				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		中村				
1	一般細菌	個/mL	1900				
2	大腸菌	MPN/100ml	500				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.15				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.21				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.38				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.11				
38	塩化物イオン	mg/L	5.6				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	34				
40	蒸発残留物	mg/L	86				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.0				
47	ｐＨ値	---	7.4				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	13				
51	濁度	度	9.2				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	34				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.11				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	86				
目25	濁度	度	9.2				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	15000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.21				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	18.2				
独2	アルカリ度	mg/L	31				
独3	電気伝導率	μS/cm	104				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024002-3　　号

令　和　6　年　6　月　3　日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　19.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:10	8:30	9:20	8:25	9:15
-	水温		19.6	19.5	19.3	19.6	19.7
-	残留塩素		1.1	0.9	0.8	1.0	0.8
-	採水者		山本	波多野	波多野	山本	山本
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.11	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.011	0.016	0.006	0.012
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.006	0.007	0.003	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.023	0.030	0.015	0.024
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.005	0.006	0.003未満	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.008	0.010	0.006	0.008
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.3	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17	17	17	17
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	84	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024002-4　　号

令 和 6 年 6 月 3 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　19.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		10:20	9:50	9:10		
-	水温		19.4	19.8	18.9		
-	残留塩素		0.8	0.9	0.8		
-	採水者		波多野	山本	石井		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.012	0.011	0.014		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006	0.006	0.006		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.004	0.004		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.024	0.023	0.027		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.006		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008	0.008	0.009		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.04	0.04		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17	17		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	0.003
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.9	0.8	1.0	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	40	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.2	2.6	2.0未満	2.8	2.8
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	84	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.7	-1.8	-1.6	-1.8	-1.8
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	19.6	19.5	19.3	19.6	19.7
独2	アルカリ度	mg/L	29	25	26	28	27
独3	電気伝導率	μS/cm	138	134	134	136	136
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001	0.001	0.001		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.003	0.003	0.003		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.9	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.9	2.9	2.2		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.8	-1.8	-1.7		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.04	0.04		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	19.4	19.8	18.9		
独2	アルカリ度	mg/L	26	25	26		
独3	電気伝導率	μS/cm	135	134	126		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.003		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.003		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質基準項目

番号	項目	単位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:30				
-	水温		19.1				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		波多野				
1	一般細菌	個/mL	2600				
2	大腸菌	MPN/100ml	310				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.26				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.54				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.069				
38	塩化物イオン	mg/L	6.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	36				
40	蒸発残留物	mg/L	90				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.1				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	32				
51	濁度	度	21				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　19.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	36				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.069				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	90				
目25	濁度	度	21				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	14000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.26				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	19.1				
独2	アルカリ度	mg/L	31				
独3	電気伝導率	μS/cm	110				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024002-5　　号

令 和 6 年 6 月 3 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　20.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		11:20	10:10	10:15	9:25	9:20
-	水温		16.4	15.9	16.0	16.0	17.0
-	残留塩素		0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
-	採水者		小林	渡邊	濱崎	渡邊	濱崎
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	14	15	15	15
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024002-6　　号

令 和 6 年 6 月 3 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　20.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		11:15				
-	水温		17.9				
-	残留塩素		0.7				
-	採水者		渡邊				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	16.4	15.9	16.0	16.0	17.0
独2	アルカリ度	mg/L	26	25	25	24	25
独3	電気伝導率	μS/cm	127	127	127	128	128
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	17.9				
独2	アルカリ度	mg/L	25				
独3	電気伝導率	μS/cm	128				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.0℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:40				
-	水温		16.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		小林				
1	一般細菌	個/mL	120				
2	大腸菌	MPN/100ml	1.0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.8				
47	ｐＨ値	---	7.4				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.6				
51	濁度	度	1.6				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	1.6				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	1300				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	16.6				
独2	アルカリ度	mg/L	32				
独3	電気伝導率	μS/cm	114				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024002-7　　号

令 和 6 年 6 月 3 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　20.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		9:50	8:25	7:45	7:50	9:10
-	水温		18.9	18.8	19.5	18.1	18.2
-	残留塩素		0.8	0.7	0.7	0.5	0.6
-	採水者		佐々木	佐々木	石井	佐々木	二宗
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11	11	11	11
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024002-8　　号

令 和 6 年 6 月 3 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年5月7日　　天気　　曇　　場内気温　　20.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:05	8:30	9:00		
-	水温		17.4	19.3	19.3		
-	残留塩素		0.5	0.7	0.7		
-	採水者		二宗	石井	石井		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	11	11		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	18.9	18.8	19.5	18.1	18.2
独2	アルカリ度	mg/L	18	19	19	19	19
独3	電気伝導率	μS/cm	104	104	104	103	106
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.7	0.7		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	17.4	19.3	19.3		
独2	アルカリ度	mg/L	18	19	19		
独3	電気伝導率	μS/cm	101	106	107		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.9℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:05				
-	水温		18.1				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		丹田				
1	一般細菌	個/mL	6400				
2	大腸菌	MPN/100ml	840				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	5.1				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.6				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	14				
51	濁度	度	14				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年５月７日～令和６年５月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年5月7日　天気　曇　場内気温　20.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	14				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	35000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	18.1				
独2	アルカリ度	mg/L	18				
独3	電気伝導率	μS/cm	75				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024003-1　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　晴　　場内気温　　20.3℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:30	9:20	8:10	8:30	7:40
-	水温		18.3	18.9	18.6	18.0	18.6
-	残留塩素		1.2	0.7	1.0	0.9	0.9
-	採水者		福井	福井	大西	福井	福井
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024003-2　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　晴　　場内気温　　20.3℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		9:40	9:10			
-	水温		18.7	18.7			
-	残留塩素		1.0	1.0			
-	採水者		大西	大西			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.2	0.7	1.0	0.9	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	18.3	18.9	18.6	18.0	18.6
独2	アルカリ度	mg/L	25	24	25	26	24
独3	電気伝導率	μS/cm	127	127	131	133	126
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	18.7	18.7			
独2	アルカリ度	mg/L	24	23			
独3	電気伝導率	μS/cm	126	127			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----			
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　　天気　晴　　場内気温　20.3℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:25				
-	水温		18.7				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		福井				
1	一般細菌	個/mL	1900				
2	大腸菌	MPN/100ml	420				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	6.6				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.8				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	15				
51	濁度	度	27				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	27				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	4000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	18.7				
独2	アルカリ度	mg/L	33				
独3	電気伝導率	μS/cm	114				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024003-3　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　晴　　場内気温　　20.2℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:40	8:35	9:20	8:20	8:50
-	水温		20.4	20.0	19.1	21.1	20.7
-	残留塩素		1.2	1.0	0.9	1.1	0.8
-	採水者		波多野	川原	川原	波多野	波多野
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	16	16	16
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.5	1.1	1.0	1.5	1.1
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024003-4　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　晴　　場内気温　　20.2℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		9:45	9:15	9:00		
-	水温		20.6	20.6	19.4		
-	残留塩素		0.9	0.9	0.8		
-	採水者		波多野	波多野	長田		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	16		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.1	1.1		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.2	1.0	0.9	1.1	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	20.4	20.0	19.1	21.1	20.7
独2	アルカリ度	mg/L	25	26	24	25	25
独3	電気伝導率	μS/cm	136	135	132	135	135
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	20.6	20.6	19.4		
独2	アルカリ度	mg/L	25	25	24		
独3	電気伝導率	μS/cm	135	135	124		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.2℃

水質基準項目

番号	項目	単位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:30				
-	水温		19.7				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		波多野				
1	一般細菌	個/mL	4000				
2	大腸菌	MPN/100ml	53				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.3				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.9				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	25				
51	濁度	度	9.7				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	9.7				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	4200				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	19.7				
独2	アルカリ度	mg/L	30				
独3	電気伝導率	μS/cm	111				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024003-5　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　晴　　場内気温　　20.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:20	11:05	10:20	10:20	9:25
-	水温		17.6	17.0	17.7	17.6	18.8
-	残留塩素		0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
-	採水者		二星	荊尾	青木	荊尾	青木
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.42	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.009	0.009	0.009	0.013	0.012
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.014	0.012	0.012	0.019	0.017
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.9	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13	13	13	13
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	30	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	110	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024003-6　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　晴　　場内気温　　20.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		9:00				
-	水温		19.5				
-	残留塩素		0.6				
-	採水者		荊尾				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満				
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.016				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.004				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.024				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.008				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	30	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	4.3	4.0	4.1	4.2	3.5
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	110	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	17.6	17.0	17.7	17.6	18.8
独2	アルカリ度	mg/L	23	23	23	23	23
独3	電気伝導率	μS/cm	114	115	116	116	117
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.002				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.003				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	4.2				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.0				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	19.5				
独2	アルカリ度	mg/L	23				
独3	電気伝導率	μS/cm	118				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.002				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.4℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:40				
-	水温		18.2				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		二星				
1	一般細菌	個/mL	500				
2	大腸菌	MPN/100ml	4.1				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.16				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.25				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.12				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.038				
38	塩化物イオン	mg/L	6.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	29				
40	蒸発残留物	mg/L	120				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.3				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	10				
51	濁度	度	4.3				

所見	-----					
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)					
検査期日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日					
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター					
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１					
検査責任者	技術管理責任者　中西　正					

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　晴　場内気温　20.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	29				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.038				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	120				
目25	濁度	度	4.3				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	820				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.25				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	18.2				
独2	アルカリ度	mg/L	29				
独3	電気伝導率	μS/cm	101				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024003-7　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　曇　　場内気温　　21.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:15	8:40	7:45	7:45	9:40
-	水温		20.2	18.3	18.9	19.0	17.2
-	残留塩素		0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
-	採水者		石井	串田	長田	串田	二宗
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.75	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06	0.06	0.06未満
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	0.006	0.006	0.008	0.008
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.012	0.012	0.014	0.014
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.1	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	10	10	10	9.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	27	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024003-8　　号

令 和 6 年 7 月 17 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年6月3日　　天気　　曇　　場内気温　　21.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:05	8:30	8:50		
-	水温		17.8	18.8	18.6		
-	残留塩素		0.6	0.7	0.7		
-	採水者		二宗	長田	長田		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.07	0.07		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011	0.007	0.006		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.005	0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.013	0.012		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.005	0.003未満	0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.004	0.004		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.03	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.1	10	10		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.5	0.4	0.4		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　曇　場内気温　21.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.003	0.002	0.003	0.002
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	27	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.6	2.4	2.2	2.1	2.3
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	100	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	20.2	18.3	18.9	19.0	17.2
独2	アルカリ度	mg/L	18	18	18	17	17
独3	電気伝導率	μS/cm	102	103	105	100	99
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　曇　場内気温　21.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001	0.001未満	0.001未満		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.003	0.003	0.003		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.7	0.7		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.5	2.2	2.3		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.3	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.8	-2.0	-2.0		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.03	0.03		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	17.8	18.8	18.6		
独2	アルカリ度	mg/L	22	19	19		
独3	電気伝導率	μS/cm	104	105	104		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001	0.002	0.002		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　曇　場内気温　21.1℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:05				
-	水温		20.1				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		丹田				
1	一般細菌	個/mL	2800				
2	大腸菌	MPN/100ml	130				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.75				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.23				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.10				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007				
38	塩化物イオン	mg/L	5.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	27				
40	蒸発残留物	mg/L	100				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.7				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	5.4				
51	濁度	度	4.2				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年６月３日～令和６年６月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年6月3日　天気　曇　場内気温　21.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	27				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	100				
目25	濁度	度	4.2				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	2500				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.23				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	20.1				
独2	アルカリ度	mg/L	20				
独3	電気伝導率	μS/cm	84				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024004-1　　号

令 和 6 年 8 月 7 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　25.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:35	9:15	7:35	8:20	7:35
-	水温		21.8	21.4	20.8	20.4	21.0
-	残留塩素		1.1	0.8	1.1	0.9	0.9
-	採水者		中村	中村	青木	中村	中村
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.43	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.09	0.10	0.10	0.06未満
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.022	0.013	0.019	0.011
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.004	0.007	0.006	0.007	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.034	0.020	0.028	0.018
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.004	0.009	0.007	0.008	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.009	0.005	0.007	0.005
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.5	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12	13	12	12	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	31	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	100	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024004-2　　号

令 和 6 年 8 月 7 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　25.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		9:45	8:55			
-	水温		21.2	21.2			
-	残留塩素		1.1	1.1			
-	採水者		青木	青木			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.10	0.09			
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.013	0.015			
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.005	0.005			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.023			
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.006	0.006			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.006			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.04			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12	12			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　25.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.8	1.1	0.9	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	31	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.8	2.9	2.0	2.3	2.5
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	100	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.8
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	3	2	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	21.8	21.4	20.8	20.4	21.0
独2	アルカリ度	mg/L	23	26	24	24	22
独3	電気伝導率	μS/cm	115	123	115	114	113
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　25.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.003	0.003			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	1.1			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.2	2.2			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.5	7.4			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.6	-1.8			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.04			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	21.2	21.2			
独2	アルカリ度	mg/L	23	22			
独3	電気伝導率	μS/cm	113	113			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.002	0.002			
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.002	0.002			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　　天気　雨　　場内気温　25.0℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:30				
-	水温		21.8				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		中村				
1	一般細菌	個/mL	300				
2	大腸菌	MPN/100ml	170				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.15				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.30				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.29				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.033				
38	塩化物イオン	mg/L	5.2				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	32				
40	蒸発残留物	mg/L	100				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.7				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	9.8				
51	濁度	度	8.0				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　25.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	32				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.033				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	100				
目25	濁度	度	8.0				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	10000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.30				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	21.8				
独2	アルカリ度	mg/L	29				
独3	電気伝導率	μS/cm	99				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024004-3　　号

令　和　6　年　8　月　7　日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　24.5℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		6:30	10:35	8:50	8:00	9:00
-	水温		22.8	22.1	21.6	23.2	22.6
-	残留塩素		1.2	1.0	1.0	1.2	1.0
-	採水者		森本	巽	巽	森本	森本
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.34	0.35	0.35	0.34	0.36
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.07
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007	0.010	0.011	0.008	0.010
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.003	0.005	0.005	0.003	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.020	0.021	0.017	0.020
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.004	0.005	0.003未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.7	9.4	9.5	9.6	9.4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	14	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	31	28	26	30	28
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	110	110	110	120	110
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024004-4　　号

令 和 6 年 8 月 7 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　24.5℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		10:30	9:45	9:10		
-	水温		22.1	22.2	22.7		
-	残留塩素		1.0	1.1	1.0		
-	採水者		森本	森本	佐々木		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.36	0.35	0.36		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	0.06未満	0.07		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011	0.013	0.011		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.004	0.003		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.021	0.026	0.021		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.009	0.007		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.5	9.5	9.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	14		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	29	28	27		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	120	120	120		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.4		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.5℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.003	0.003	0.002	0.003
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	31	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.5	2.4	2.0未満	2.2	2.8
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	110	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.9	-2.0	-1.9	-1.8	-2.0
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	22.8	22.1	21.6	23.2	22.6
独2	アルカリ度	mg/L	24	22	21	24	22
独3	電気伝導率	μS/cm	121	117	113	121	116
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.5℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.003	0.003	0.003		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.1	1.0		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.7	2.4	2.4		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.0	-2.0	-2.0		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	22.1	22.2	22.7		
独2	アルカリ度	mg/L	22	22	20		
独3	電気伝導率	μS/cm	117	118	114		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.002	0.002	0.002		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.002	0.002	0.002		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　　天気　雨　　場内気温　24.5℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		6:40				
-	水温		23.3				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		巽				
1	一般細菌	個/mL	900				
2	大腸菌	MPN/100ml	110				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.35				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.48				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.7				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.033				
38	塩化物イオン	mg/L	5.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	34				
40	蒸発残留物	mg/L	110				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.2				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	19				
51	濁度	度	9.6				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.5℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	34				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.033				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	110				
目25	濁度	度	9.6				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	12000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.35				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	23.3				
独2	アルカリ度	mg/L	29				
独3	電気伝導率	μS/cm	100				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024004-5　　号

令 和 6 年 8 月 7 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　24.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:40	9:45	9:25	9:05	10:20
-	水温		21.3	20.8	21.2	21.0	21.8
-	残留塩素		1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
-	採水者		水野	荊尾	渡辺	荊尾	渡辺
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13	13	13	13
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024004-6　　号

令 和 6 年 8 月 7 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　24.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		11:00				
-	水温		22.3				
-	残留塩素		0.7				
-	採水者		渡辺				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	21.3	20.8	21.2	21.0	21.8
独2	アルカリ度	mg/L	25	25	25	24	24
独3	電気伝導率	μS/cm	117	118	118	118	118
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	22.3				
独2	アルカリ度	mg/L	24				
独3	電気伝導率	μS/cm	119				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　　天気　雨　　場内気温　24.1℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:30				
-	水温		21.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		水野				
1	一般細菌	個/mL	60				
2	大腸菌	MPN/100ml	3.1				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	6.2				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.4				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	8.8				
51	濁度	度	2.0				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.0				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	2100				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	21.6				
独2	アルカリ度	mg/L	30				
独3	電気伝導率	μS/cm	104				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024004-7　　号

令 和 6 年 8 月 7 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　24.8℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:20	8:45	8:00	7:35	9:40
-	水温		22.2	22.1	22.2	22.4	21.6
-	残留塩素		0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
-	採水者		石井	串田	佐々木	串田	二宗
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	9.6	9.9	11	10
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024004-8　　号

令 和 6 年 8 月 7 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年7月1日　　天気　　雨　　場内気温　　24.8℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:10	8:40	9:00		
-	水温		21.4	22.5	22.8		
-	残留塩素		0.6	0.8	0.8		
-	採水者		二宗	佐々木	佐々木		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	9.9	9.8		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	22.2	22.1	22.2	22.4	21.6
独2	アルカリ度	mg/L	19	18	19	19	19
独3	電気伝導率	μS/cm	94	91	95	97	94
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.8	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.5	7.4	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	21.4	22.5	22.8		
独2	アルカリ度	mg/L	21	18	18		
独3	電気伝導率	μS/cm	106	94	93		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.8℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:40				
-	水温		21.5				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		串田				
1	一般細菌	個/mL	250				
2	大腸菌	MPN/100ml	160				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	4.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.9				
47	ｐＨ値	---	7.1				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	4.6				
51	濁度	度	3.2				

所見	-----					
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)					
検査期日	令和６年７月１日～令和６年７月１６日					
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター					
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１					
検査責任者	技術管理責任者　中西　正					

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年7月1日　天気　雨　場内気温　24.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	3.2				
目26	ｐＨ値	---	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	17000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	21.5				
独2	アルカリ度	mg/L	19				
独3	電気伝導率	μS/cm	69				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024005-1　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　　天気　曇　　場内気温　31.8℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:20	10:25	9:10	9:40	8:55
-	水温		28.6	26.4	28.3	27.4	28.5
-	残留塩素		1.0	0.6	0.9	0.9	0.8
-	採水者		河田	河田	福井	河田	河田
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	17	15	16
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024005-2　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年8月5日　　天気　　曇　　場内気温　　31.8℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		7:45	8:20			
-	水温		28.6	28.7			
-	残留塩素		1.0	1.0			
-	採水者		福井	福井			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.6	0.6			
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.6	0.9	0.9	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	22	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	28.6	26.4	28.3	27.4	28.5
独2	アルカリ度	mg/L	30	31	28	31	28
独3	電気伝導率	μS/cm	140	150	140	140	140
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	28.6	28.7			
独2	アルカリ度	mg/L	28	27			
独3	電気伝導率	μS/cm	140	140			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----			
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.8℃

水質基準項目

番号	項目	単位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:00				
-	水温		28.1				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		河田				
1	一般細菌	個/mL	4400				
2	大腸菌	MPN/100ml	24				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	6.8				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.4				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	8.9				
51	濁度	度	2.3				

所見	-----					
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)					
検査期日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日					
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター					
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１					
検査責任者	技術管理責任者　中西　正					

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.3				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	12000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	28.1				
独2	アルカリ度	mg/L	40				
独3	電気伝導率	μS/cm	130				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024005-3　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　　天気　曇　　場内気温　31.0℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:30	8:10	8:50	8:15	8:50
-	水温		30.5	29.4	29.6	30.9	29.8
-	残留塩素		1.2	1.0	0.9	1.1	1.0
-	採水者		川原	波多野	波多野	川原	川原
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	16	16	16
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	0.7	0.8	1.1	0.7
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024005-4　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年8月5日　　天気　　曇　　場内気温　　31.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		9:45	9:15	9:15		
-	水温		29.7	29.8	28.5		
-	残留塩素		1.0	1.0	0.9		
-	採水者		川原	川原	竹村		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	16		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.8	0.7		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.2	1.0	0.9	1.1	1.0
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	30.5	29.4	29.6	30.9	29.8
独2	アルカリ度	mg/L	24	24	24	24	24
独3	電気伝導率	μS/cm	127	126	127	126	128
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0	0.9		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	29.7	29.8	28.5		
独2	アルカリ度	mg/L	24	23	26		
独3	電気伝導率	μS/cm	126	123	127		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.0℃

水質基準項目

番号	項目	単位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:25				
-	水温		29.5				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		波多野				
1	一般細菌	個/mL	13000				
2	大腸菌	MPN/100ml	16				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.7				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.7				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	11				
51	濁度	度	2.4				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.4				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	18000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	29.5				
独2	アルカリ度	mg/L	36				
独3	電気伝導率	μS/cm	120				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024005-5　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　　天気　曇　　場内気温　31.3℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:40	10:10	10:00	8:55	8:55
-	水温		25.8	25.5	26.0	25.8	26.9
-	残留塩素		0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
-	採水者		渡辺	荒木	青木	丹田	青木
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.16	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010	0.010	0.013	0.015	0.015
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.015	0.020	0.023	0.023
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003	0.003	0.004	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.5	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	70	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024005-6　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年8月5日　　天気　　曇　　場内気温　　31.3℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		11:00				
-	水温		27.8				
-	残留塩素		0.7				
-	採水者		青木				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07				
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.017				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.004				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.026				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.004				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	34	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.8	3.7	3.5	3.5	3.2
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	70	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.8	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	25.8	25.5	26.0	25.8	26.9
独2	アルカリ度	mg/L	28	28	27	27	28
独3	電気伝導率	μS/cm	125	125	125	126	126
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.2				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.7				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	27.8				
独2	アルカリ度	mg/L	28				
独3	電気伝導率	μS/cm	126				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.3℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:00				
-	水温		26.2				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		菅原				
1	一般細菌	個/mL	920				
2	大腸菌	MPN/100ml	1.0未満				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.16				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.16				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.09				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.050				
38	塩化物イオン	mg/L	6.2				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	33				
40	蒸発残留物	mg/L	90				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000089				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.4				
47	ｐＨ値	---	7.5				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	かび臭				
50	色度	度	8.0				
51	濁度	度	2.6				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　曇　場内気温　31.3℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	33				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.050				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	90				
目25	濁度	度	2.6				
目26	ｐＨ値	---	7.5				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	760				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	26.2				
独2	アルカリ度	mg/L	35				
独3	電気伝導率	μS/cm	109				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024005-7　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　　天気　晴　　場内気温　29.8℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:10	8:45	7:50	7:45	9:20
-	水温		20.7	22.4	22.0	26.0	23.6
-	残留塩素		0.9	0.8	0.8	0.7	0.6
-	採水者		石井	串田	竹村	串田	長田
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.32	0.32	0.34	0.33	0.34
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.009	0.008	0.012	0.012
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003	0.003	0.003	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011	0.018	0.017	0.022	0.022
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	11	11	11	11
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	30	30	33	33	33
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	70	60	70	80	80
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024005-8　　号

令 和 6 年 9 月 13 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年8月5日　　天気　　晴　　場内気温　　29.8℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:05	8:45	9:15		
-	水温		24.5	22.6	22.6		
-	残留塩素		0.5	0.8	0.8		
-	採水者		長田	竹村	竹村		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.35	0.34	0.33		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09	0.09	0.09		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.016	0.008	0.009		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003	0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.027	0.017	0.018		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	0.003	0.003未満	0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008	0.006	0.006		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.03	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.8	7.9	7.8		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11	11		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	33	33	33		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	70	70	70		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.6		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　晴　場内気温　29.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.003	0.002	0.004	0.004
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	30	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.3	3.3	3.1	2.6	2.8
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	70	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.7
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	20.7	22.4	22.0	26.0	23.6
独2	アルカリ度	mg/L	23	23	24	24	24
独3	電気伝導率	μS/cm	110	112	114	115	115
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.002

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　晴　場内気温　29.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001	0.001	0.001		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.003	0.003	0.003		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.8	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.6	3.0	3.0		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.3	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.6	-1.7	-1.7		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.03	0.03		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	24.5	22.6	22.6		
独2	アルカリ度	mg/L	24	24	23		
独3	電気伝導率	μS/cm	115	114	114		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	0.001未満	0.002	0.002		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	0.002	0.002	0.002		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　晴　場内気温　29.8℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		8:15				
-	水温		21.0				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		石井				
1	一般細菌	個/mL	14000				
2	大腸菌	MPN/100ml	110				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.05				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014				
38	塩化物イオン	mg/L	6.2				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	29				
40	蒸発残留物	mg/L	70				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.3				
47	ｐＨ値	---	7.1				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	4.1				
51	濁度	度	2.0				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年８月５日～令和６年８月１９日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年8月5日　天気　晴　場内気温　29.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	29				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	70				
目25	濁度	度	2.0				
目26	ｐＨ値	---	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	35000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	21.0				
独2	アルカリ度	mg/L	24				
独3	電気伝導率	μS/cm	91				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024006-1　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　曇　　場内気温　　29.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:30	10:00	9:05	9:20	8:30
-	水温		27.5	27.5	27.2	26.4	27.1
-	残留塩素		1.1	0.6	1.0	0.9	1.0
-	採水者		鈴木	鈴木	中村	鈴木	鈴木
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17	18	17	18
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024006-2　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　曇　　場内気温　　29.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		8:05	7:25			
-	水温		27.0	27.0			
-	残留塩素		1.0	0.9			
-	採水者		中村	中村			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.9			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　29.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.6	1.0	0.9	1.0
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	27.5	27.5	27.2	26.4	27.1
独2	アルカリ度	mg/L	34	32	35	39	35
独3	電気伝導率	μS/cm	159	148	161	166	160
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　29.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.4			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	27.0	27.0			
独2	アルカリ度	mg/L	35	35			
独3	電気伝導率	μS/cm	160	160			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----			
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　29.9℃

水質基準項目

番号	項目	単位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:20				
-	水温		26.4				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		鈴木				
1	一般細菌	個/mL	15000				
2	大腸菌	MPN/100ml	770				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	5.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.0				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	9.7				
51	濁度	度	5.7				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　29.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	5.7				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	35000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	26.4				
独2	アルカリ度	mg/L	40				
独3	電気伝導率	μS/cm	125				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024006-3　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　曇　　場内気温　　28.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	別掲	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水		浄水	浄水
-	採水時刻		7:00	8:15		8:00	8:25
-	水温		27.5	27.3		27.4	28.4
-	残留塩素		1.3	1.0		1.2	0.9
-	採水者		木村	木村		木村	波多野
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	別掲	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	17		16	17
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8		0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3		7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	-----	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024006-4　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　曇　　場内気温　　28.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		9:25	8:55	8:55		
-	水温		27.9	28.0	27.7		
-	残留塩素		0.9	1.0	0.9		
-	採水者		波多野	波多野	二宗		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17	17		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.8	0.9		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024006-5　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月30日　　天気　曇　　場内気温　25.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	西宮市（第２）				
-	試料の番号		S-9				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		9:45				
-	水温		26.0				
-	残留塩素		0.9				
-	採水者		山本				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月３０日～令和６年１０月１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　28.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----		-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----		-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----		-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----		-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.3	1.0		1.2	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	別掲	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.3		7.2	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----		-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----		-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----		-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----		-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	27.5	27.3		27.4	28.4
独2	アルカリ度	mg/L	29	30		28	30
独3	電気伝導率	μS/cm	138	144		138	145
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----		-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----		-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	別掲	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----		-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----		-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----		-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----		-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----		-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----		-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　28.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	1.0	0.9		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.3	7.4		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	27.9	28.0	27.7		
独2	アルカリ度	mg/L	30	30	30		
独3	電気伝導率	μS/cm	145	145	140		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月30日　天気　曇　場内気温　25.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	西宮市（第２）				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池				
独1	水温	℃	26.0				
独2	アルカリ度	mg/L	24				
独3	電気伝導率	μS/cm	123				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　28.0℃

水質基準項目

番号	項目	単位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:05				
-	水温		27.7				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		木村				
1	一般細菌	個/mL	3800				
2	大腸菌	MPN/100ml	35				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000004				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000055				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.5				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	かび臭				
50	色度	度	17				
51	濁度	度	7.2				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　曇　場内気温　28.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	7.2				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	6500				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	27.7				
独2	アルカリ度	mg/L	38				
独3	電気伝導率	μS/cm	140				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024006-6　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　晴　　場内気温　　29.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		9:25	10:10	10:10	9:25	11:05
-	水温		27.3	26.9	27.4	27.1	27.7
-	残留塩素		0.9	0.8	0.8	0.7	0.8
-	採水者		千代田	植田	西佐古	植田	西佐古
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024006-7　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　晴　　場内気温　　29.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		8:50				
-	水温		28.2				
-	残留塩素		0.7				
-	採水者		西佐古				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　29.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	27.3	26.9	27.4	27.1	27.7
独2	アルカリ度	mg/L	30	31	31	31	31
独3	電気伝導率	μS/cm	133	133	134	134	134
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　29.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	28.2				
独2	アルカリ度	mg/L	31				
独3	電気伝導率	μS/cm	135				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　29.4℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:45				
-	水温		27.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		千代田				
1	一般細菌	個/mL	930				
2	大腸菌	MPN/100ml	1.0未満				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	6.6				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000037				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000004				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.3				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.8				
51	濁度	度	2.7				

所見	-----					
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)					
検査期日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日					
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター					
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１					
検査責任者	技術管理責任者　中西　正					

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　29.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.7				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	1600				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	27.6				
独2	アルカリ度	mg/L	38				
独3	電気伝導率	μS/cm	119				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024006-8　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　晴　　場内気温　　31.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:10	8:30	7:55	7:40	8:55
-	水温		19.6	23.0	21.1	26.7	23.9
-	残留塩素		0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
-	採水者		串田	佐々木	二宗	佐々木	中西
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	11	10	11	11
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024006-9　　号

令 和 6 年 10 月 16 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年9月2日　　天気　　晴　　場内気温　　31.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		7:50	8:30	8:50		
-	水温		25.1	22.2	22.6		
-	残留塩素		0.5	0.8	0.8		
-	採水者		中西	二宗	二宗		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸(MCAA)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	10	10		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　31.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	1以下	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	19.6	23.0	21.1	26.7	23.9
独2	アルカリ度	mg/L	22	20	21	23	23
独3	電気伝導率	μS/cm	102	103	104	113	112
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　31.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.8	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.3	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	25.1	22.2	22.6		
独2	アルカリ度	mg/L	26	21	21		
独3	電気伝導率	μS/cm	119	105	104		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　31.0℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		8:05				
-	水温		20.4				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		串田				
1	一般細菌	個/mL	7500				
2	大腸菌	MPN/100ml	35				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸(MCAA)	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸(DCAA)	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸(TCAA)	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	5.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.9				
47	ｐＨ値	---	7.1				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	3.2				
51	濁度	度	1.7				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年９月２日～令和６年９月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年9月2日　天気　晴　場内気温　31.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	1以下				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	1.7				
目26	ｐＨ値	---	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	19000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	20.4				
独2	アルカリ度	mg/L	23				
独3	電気伝導率	μS/cm	89				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024007-1　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　　天気　曇　　場内気温　25.9℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		11:05	9:35	9:35	8:45	7:45
-	水温		23.7	26.6	23.1	23.1	23.6
-	残留塩素		1.1	0.6	0.9	0.8	0.9
-	採水者		福井	福井	前田	福井	福井
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.41	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.15	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15	0.13	0.16	0.17	0.16
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008	0.018	0.014	0.017	0.010
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.037	0.029	0.033	0.022
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.012	0.010	0.011	0.008
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	18	17	17	18
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	50	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	110	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.5	0.9	1.0	0.9
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024007-2　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年10月7日　　天気　　曇　　場内気温　　25.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		8:20	7:35			
-	水温		23.4	23.2			
-	残留塩素		1.0	1.0			
-	採水者		前田	前田			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16	0.16			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.014	0.013			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.005			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.029	0.028			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.010	0.010			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17			
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.8			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.004	0.003	0.004	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.6	0.9	0.8	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	50	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.3	2.7	3.5	3.3	3.3
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	110	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	23.7	26.6	23.1	23.1	23.6
独2	アルカリ度	mg/L	38	36	38	38	36
独3	電気伝導率	μS/cm	170	162	170	175	170
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001	0.001			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002	0.002			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.9	3.6			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.5	7.4			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.2	-1.3			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.04			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	23.4	23.2			
独2	アルカリ度	mg/L	38	38			
独3	電気伝導率	μS/cm	169	169			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----			
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.9℃

水質基準項目

番号	項目	単位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:55				
-	水温		24.0				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		福井				
1	一般細菌	個/mL	2300				
2	大腸菌	MPN/100ml	54				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.41				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.23				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.08				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.038				
38	塩化物イオン	mg/L	8.2				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	50				
40	蒸発残留物	mg/L	98				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.6				
47	ｐＨ値	---	7.8				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.9				
51	濁度	度	3.1				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	50				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.038				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	98				
目25	濁度	度	3.1				
目26	ｐＨ値	---	7.8				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	11000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	24.0				
独2	アルカリ度	mg/L	48				
独3	電気伝導率	μS/cm	153				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024007-3　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　　天気　曇　　場内気温　25.0℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		6:55	8:20	9:20	8:20	9:30
-	水温		23.3	22.7	23.1	23.6	24.2
-	残留塩素		1.2	0.9	0.8	1.2	0.8
-	採水者		吉田	山本	山本	吉田	吉田
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.34	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.017	0.021	0.006	0.019
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.017	0.033	0.038	0.018	0.036
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.011	0.012	0.007	0.012
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18	18	18	18	18
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	95	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024007-4　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　　天気　曇　　場内気温　25.0℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		10:30	10:25	8:50		
-	水温		23.2	23.4	24.8		
-	残留塩素		0.9	1.0	0.8		
-	採水者		山本	吉田	長田		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	0.11	0.11		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.018	0.017	0.023		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.006	0.005		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.035	0.035	0.040		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.012	0.012	0.012		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18	18	18		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0	0.9	1.1		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.003	0.004	0.002未満	0.004
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.2	0.9	0.8	1.2	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	37	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.0	3.5	2.2	3.0	3.0
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	95	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.7	-1.8	-1.6	-1.7	-1.7
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	23.3	22.7	23.1	23.6	24.2
独2	アルカリ度	mg/L	26	25	23	26	25
独3	電気伝導率	μS/cm	145	147	147	145	148
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.002	0.001	0.002		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.004	0.003	0.004		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	1.0	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.6	3.1	3.2		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.8	-1.8	-1.7		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	23.2	23.4	24.8		
独2	アルカリ度	mg/L	25	25	25		
独3	電気伝導率	μS/cm	147	146	146		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.0℃

水質基準項目

番号	項目	単位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		6:50				
-	水温		23.9				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		山本				
1	一般細菌	個/mL	3700				
2	大腸菌	MPN/100ml	40				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.36				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.21				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.8				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.092				
38	塩化物イオン	mg/L	8.3				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	37				
40	蒸発残留物	mg/L	92				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.2				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	11				
51	濁度	度	5.0				

所見	-----					
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)					
検査期日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日					
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター					
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１					
検査責任者	技術管理責任者　中西　正					

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　25.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	37				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.092				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	92				
目25	濁度	度	5.0				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	21000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	23.9				
独2	アルカリ度	mg/L	34				
独3	電気伝導率	μS/cm	125				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024007-5　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　　天気　曇　　場内気温　24.9℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		10:40	9:10	10:00	8:15	9:00
-	水温		25.7	25.4	25.8	25.5	26.0
-	残留塩素		0.8	0.9	0.8	0.7	0.7
-	採水者		西佐古	荒木	渡辺	荒木	渡辺
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16	16	16	16
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024007-6　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　　天気　曇　　場内気温　24.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		採水無し				
-	水温						
-	残留塩素						
-	採水者						
1	一般細菌	100 個/mL以下					
2	大腸菌	検出されないこと					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下					
21	塩素酸	0.6 mg/L以下					
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下					
26	臭素酸	0.01 mg/L以下					
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下					
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					
38	塩化物イオン	200 mg/L以下					
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					
40	蒸発残留物	500 mg/L以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					
45	フェノール類	0.005 mg/L以下					
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下					
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下					
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと					
50	色度	5 度以下					
51	濁度	2 度以下					

所　　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　24.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	25.7	25.4	25.8	25.5	26.0
独2	アルカリ度	mg/L	36	36	36	35	37
独3	電気伝導率	μS/cm	152	152	153	153	155
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　24.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下					
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)					
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下					
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下					
目8	トルエン	0.4 mg/L以下					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下					
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下					
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)					
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)					
目15	農薬類(115項目)	1 以下					
目16	残留塩素	1 mg/L以下					
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下					
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	採水無し				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下					
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下					
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下					
目25	濁度	1 度以下					
目26	ｐＨ値	7.5 程度					
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上					
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)					
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下					
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下					
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)					
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)						

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃					
独2	アルカリ度	mg/L					
独3	電気伝導率	μS/cm					
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下					
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)					
独6	キシレン	0.4 mg/L以下					
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	採水無し				
独8	ジアルジア	個/20L					
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL					
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下					
	放射性セシウム(Cs-137)						
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L					
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L					

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　24.9℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:50				
-	水温		25.8				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		西佐古				
1	一般細菌	個/mL	750				
2	大腸菌	MPN/100ml	8.6				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000016				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.0				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	かび臭				
50	色度	度	7.7				
51	濁度	度	8.5				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　曇　場内気温　24.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	8.5				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	930				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	25.8				
独2	アルカリ度	mg/L	43				
独3	電気伝導率	μS/cm	134				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024007-7　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　　天気　雨　　場内気温　22.8℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:15	8:45	7:50	7:45	9:20
-	水温		17.8	20.4	19.0	23.9	21.6
-	残留塩素		0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
-	採水者		串田	佐々木	長田	佐々木	石井
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11	11	12	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024007-8　　号

令 和 6 年 11 月 1 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　　天気　雨　　場内気温　22.8℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:05	8:20	8:45		
-	水温		23.2	19.7	19.8		
-	残留塩素		0.5	0.8	0.8		
-	採水者		石井	長田	長田		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11	11		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　雨　場内気温　22.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	17.8	20.4	19.0	23.9	21.6
独2	アルカリ度	mg/L	22	22	23	21	21
独3	電気伝導率	μS/cm	111	111	114	113	112
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　雨　場内気温　22.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.8	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	23.2	19.7	19.8		
独2	アルカリ度	mg/L	22	23	23		
独3	電気伝導率	μS/cm	115	113	113		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　雨　場内気温　22.8℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:40				
-	水温		17.8				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		串田				
1	一般細菌	個/mL	3500				
2	大腸菌	MPN/100ml	26				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	5.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.8				
47	ｐＨ値	---	7.0				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	2.9				
51	濁度	度	1.1				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１０月７日～令和６年１０月２１日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年10月7日　天気　雨　場内気温　22.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	1.1				
目26	ｐＨ値	---	7.0				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	18000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	17.8				
独2	アルカリ度	mg/L	24				
独3	電気伝導率	μS/cm	92				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024008-1　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　晴　　場内気温　18.2℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:00	9:25	9:35	8:40	7:55
-	水温		17.8	23.0	17.3	18.3	17.0
-	残留塩素		1.1	0.4	1.0	0.9	1.0
-	採水者		山中	山中	藤田	山中	山中
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.004	0.003	0.004	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.010	0.003未満	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	15	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024008-2　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　晴　　場内気温　18.2℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		8:30	7:30			
-	水温		17.3	17.3			
-	残留塩素		1.0	1.0			
-	採水者		藤田	藤田			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14			
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.9			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満			

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　晴　場内気温　18.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.4	1.0	0.9	1.0
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	17.8	23.0	17.3	18.3	17.0
独2	アルカリ度	mg/L	23	23	21	21	22
独3	電気伝導率	μS/cm	140	150	140	140	130
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　晴　場内気温　18.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	17.3	17.3			
独2	アルカリ度	mg/L	23	22			
独3	電気伝導率	μS/cm	140	140			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002			
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　晴　　場内気温　18.2℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:05				
-	水温		17.0				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		山中				
1	一般細菌	個/mL	4000				
2	大腸菌	MPN/100ml	380				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	6.3				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.7				
47	ｐＨ値	---	7.4				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	異常を認めない				
50	色度	度	14				
51	濁度	度	4.7				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　晴　場内気温　18.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	4.7				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	18000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	17.0				
独2	アルカリ度	mg/L	34				
独3	電気伝導率	μS/cm	130				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024008-3　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　曇　　場内気温　17.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:05	7:55	8:40	7:45	8:20
-	水温		18.0	17.7	19.1	18.3	19.7
-	残留塩素		1.1	1.0	1.0	1.1	0.9
-	採水者		森本	山本	山本	森本	森本
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.004	0.005	0.003未満	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003	0.004	0.003未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	13	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024008-4　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　曇　　場内気温　17.4℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		9:25	8:50	9:05		
-	水温		18.9	19.0	20.0		
-	残留塩素		0.9	0.9	0.9		
-	採水者		森本	森本	竹村		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.003	0.004		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003未満	0.004		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	14	14		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.8	0.8		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	1.0	1.0	1.1	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	18.0	17.7	19.1	18.3	19.7
独2	アルカリ度	mg/L	23	23	25	25	22
独3	電気伝導率	μS/cm	120	120	110	120	120
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.9		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.3	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	18.9	19.0	20.0		
独2	アルカリ度	mg/L	21	21	22		
独3	電気伝導率	μS/cm	120	120	116		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002	0.002		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002	0.002		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質基準項目

番号	項目	単位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:10				
-	水温		18.1				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		山本				
1	一般細菌	個/mL	2800				
2	大腸菌	MPN/100ml	150				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	5.9				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.8				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	異常を認めない				
50	色度	度	16				
51	濁度	度	4.9				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　曇　場内気温　17.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	4.9				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	9000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	18.1				
独2	アルカリ度	mg/L	33				
独3	電気伝導率	μS/cm	99				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024008-5　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　晴　　場内気温　18.0℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		9:00	9:35	8:30	8:20	9:35
-	水温		20.3	20.3	20.8	20.7	21.8
-	残留塩素		0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
-	採水者		千代田	荒木	西佐古	荒木	西佐古
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.69	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.007	0.008	0.008	0.013
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010	0.013	0.015	0.015	0.024
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.005	0.005	0.008
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.5	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	14	15	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	33	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	67	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024008-6　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月11日　　天気　晴　　場内気温　18.9℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	播磨町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		9:30				
-	水温		20.4				
-	残留塩素		0.7				
-	採水者		荒木				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.018				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　晴　場内気温　18.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	33	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	4.3	4.3	4.2	4.4	4.9
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	67	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.9	-1.9	-2.0	-1.9	-1.8
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	20.3	20.3	20.8	20.7	21.8
独2	アルカリ度	mg/L	24	24	23	24	25
独3	電気伝導率	μS/cm	123	124	125	126	128
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月11日　　天気　晴　　場内気温　18.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.0				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.0				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	20.4				
独2	アルカリ度	mg/L	26				
独3	電気伝導率	μS/cm	133				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　晴　　場内気温　18.0℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:00				
-	水温		20.5				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		千代田				
1	一般細菌	個/mL	6000				
2	大腸菌	MPN/100ml	370				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.84				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.90				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.085				
38	塩化物イオン	mg/L	5.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	30				
40	蒸発残留物	mg/L	110				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000008				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.1				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	14				
51	濁度	度	56				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　晴　場内気温　18.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	30				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.085				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	110				
目25	濁度	度	56				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	28000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.84				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	20.5				
独2	アルカリ度	mg/L	30				
独3	電気伝導率	μS/cm	102				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024008-7　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　曇　　場内気温　18.6℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:20	8:50	7:45	7:55	9:05
-	水温		18.1	19.3	18.3	20.6	19.5
-	残留塩素		0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
-	採水者		串田	佐々木	竹村	佐々木	中西
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.85	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	0.005	0.005	0.009	0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003	0.004	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.012	0.012	0.018	0.016
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.004	0.004	0.006	0.005
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.9	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.6	9.9	9.9	12	10
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	24	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	53	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024008-8　　号

令 和 6 年 12 月 2 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　曇　　場内気温　18.6℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		7:55	8:25	8:55		
-	水温		20.9	18.5	19.1		
-	残留塩素		0.6	0.8	0.8		
-	採水者		中西	竹村	竹村		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	0.07	0.07		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.012	0.005	0.005		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.021	0.012	0.012		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003未満	0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.004	0.004		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.004	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	9.8	9.9		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　曇　場内気温　18.6℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	24	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.1	2.3	2.2	2.0未満	2.0未満
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	53	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.3	-2.1	-2.2	-2.1	-2.2
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	18.1	19.3	18.3	20.6	19.5
独2	アルカリ度	mg/L	16	18	17	19	16
独3	電気伝導率	μS/cm	94	98	97	107	93
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　曇　場内気温　18.6℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002	0.002未満	0.002未満		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.8	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.004	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.1	2.0未満		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.0	-2.1	-2.1		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	20.9	18.5	19.1		
独2	アルカリ度	mg/L	17	17	17		
独3	電気伝導率	μS/cm	98	98	98		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001未満	0.002	0.002		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　　天気　曇　　場内気温　18.6℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:15				
-	水温		16.8				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		串田				
1	一般細菌	個/mL	2500				
2	大腸菌	MPN/100ml	230				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.86				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.06				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.1				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007				
38	塩化物イオン	mg/L	4.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	24				
40	蒸発残留物	mg/L	53				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.7				
47	ｐＨ値	---	7.1				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	3.2				
51	濁度	度	1.7				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１１月５日～令和６年１１月１９日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年11月5日　天気　曇　場内気温　18.6℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	24				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	53				
目25	濁度	度	1.7				
目26	ｐＨ値	---	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	13000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	16.8				
独2	アルカリ度	mg/L	19				
独3	電気伝導率	μS/cm	79				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024009-1　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　9.9℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:15	9:30	8:10	8:50	8:15
-	水温		11.0	18.8	11.6	12.4	11.5
-	残留塩素		1.0	0.5	1.0	0.9	0.8
-	採水者		藤田	藤田	鈴木	藤田	藤田
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	16	15	16	15
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024009-2　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和6年12月2日　　天気　　晴　　場内気温　　9.9℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		10:15	9:25			
-	水温		11.6	11.8			
-	残留塩素		1.0	1.0			
-	採水者		鈴木	鈴木			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	16			
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　9.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.5	1.0	0.9	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	11.0	18.8	11.6	12.4	11.5
独2	アルカリ度	mg/L	37	30	37	37	36
独3	電気伝導率	μS/cm	150	140	150	150	150
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　9.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	11.6	11.8			
独2	アルカリ度	mg/L	36	37			
独3	電気伝導率	μS/cm	150	150			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----			
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　9.9℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:00				
-	水温		10.5				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		藤田				
1	一般細菌	個/mL	800				
2	大腸菌	MPN/100ml	63				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	8.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.3				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.8				
51	濁度	度	1.5				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　9.9℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	1.5				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	9500				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	10.5				
独2	アルカリ度	mg/L	45				
独3	電気伝導率	μS/cm	140				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024009-3　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　8.2℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:25	8:05	8:40	8:10	9:05
-	水温		10.4	11.6	12.9	10.6	12.9
-	残留塩素		1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
-	採水者		原	波多野	波多野	原	原
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	15	15	15	15
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024009-4　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　8.2℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		9:40	9:45	8:30		
-	水温		12.1	12.0	13.8		
-	残留塩素		0.8	0.9	0.8		
-	採水者		波多野	原	二宗		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	15	15		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0	1.0	1.0		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　8.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	10.4	11.6	12.9	10.6	12.9
独2	アルカリ度	mg/L	29	26	27	28	27
独3	電気伝導率	μS/cm	130	130	120	130	130
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　8.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.9	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	12.1	12.0	13.8		
独2	アルカリ度	mg/L	26	26	27		
独3	電気伝導率	μS/cm	130	130	133		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　8.2℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:25				
-	水温		10.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		波多野				
1	一般細菌	個/mL	900				
2	大腸菌	MPN/100ml	66				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	8.7				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.8				
47	ｐＨ値	---	7.5				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	12				
51	濁度	度	3.4				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　8.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	3.4				
目26	ｐＨ値	---	7.5				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	7500				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	10.6				
独2	アルカリ度	mg/L	34				
独3	電気伝導率	μS/cm	120				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024009-5　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　13.6℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		8:40	8:55	10:05	8:05	9:20
-	水温		15.7	15.1	15.6	15.7	16.4
-	残留塩素		0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
-	採水者		二星	荒木	西佐古	荒木	西佐古
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024009-6　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　13.6℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	播磨町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		8:20				
-	水温		17.2				
-	残留塩素		0.6				
-	採水者		西佐古				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.2				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　13.6℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	15.7	15.1	15.6	15.7	16.4
独2	アルカリ度	mg/L	31	31	31	31	31
独3	電気伝導率	μS/cm	136	136	136	137	138
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　13.6℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	17.2				
独2	アルカリ度	mg/L	31				
独3	電気伝導率	μS/cm	138				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　13.6℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:20				
-	水温		15.9				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		二星				
1	一般細菌	個/mL	530				
2	大腸菌	MPN/100ml	15				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.0				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.2				
47	ｐＨ値	---	7.4				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	11				
51	濁度	度	11				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

(*1) 12/18 9:25採水。

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　13.6℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	11				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	3500				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	15.9				
独2	アルカリ度	mg/L	37				
独3	電気伝導率	μS/cm	124				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024009-7　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　9.7℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:05	8:30	7:40	7:35	8:55
-	水温		12.5	13.1	12.9	14.8	14.4
-	残留塩素		0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
-	採水者		串田	石井	二宗	石井	竹村
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	11	11	11	11
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024009-8　　号

令 和 6 年 12 月 25 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　9.7℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:00	8:05	8:20		
-	水温		16.6	12.2	13.4		
-	残留塩素		0.6	0.6	0.8		
-	採水者		竹村	二宗	二宗		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11	11		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　9.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	12.5	13.1	12.9	14.8	14.4
独2	アルカリ度	mg/L	20	20	20	18	19
独3	電気伝導率	μS/cm	108	114	115	108	110
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　9.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.6	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	16.6	12.2	13.4		
独2	アルカリ度	mg/L	18	21	20		
独3	電気伝導率	μS/cm	101	115	115		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　　天気　晴　　場内気温　9.7℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:25				
-	水温		12.3				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		串田				
1	一般細菌	個/mL	550				
2	大腸菌	MPN/100ml	41				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	6.5				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.8				
47	ｐＨ値	---	6.9				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	2.6				
51	濁度	度	0.9				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和６年１２月２日～令和６年１２月１６日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和6年12月2日　天気　晴　場内気温　9.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	0.9				
目26	ｐＨ値	---	6.9				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	5600				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	12.3				
独2	アルカリ度	mg/L	24				
独3	電気伝導率	μS/cm	97				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024010-1　　号

令　和　7　年　2　月　6　日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　晴　　場内気温　5.7℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:15	10:00	9:20	9:05	8:20
-	水温		8.3	14.1	7.0	7.9	7.0
-	残留塩素		1.1	0.6	0.9	0.9	0.9
-	採水者		中村	中村	大西	中村	中村
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.33	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.14	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	0.011	0.004	0.005	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.006	0.003	0.004	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.008	0.026	0.011	0.014	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.009	0.004	0.005	0.003
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	19	17	16	16
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	47	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	120	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024010-2　　号

令 和 7 年 2 月 6 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　晴　　場内気温　5.7℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		8:00	7:30			
-	水温		6.7	6.7			
-	残留塩素		0.9	0.9			
-	採水者		大西	大西			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	0.003			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010	0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16	16			
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満			

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　5.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.6	0.9	0.9	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	47	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.0未満	2.0	2.0未満	2.1
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	120	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.5	-1.4	-1.6	-1.5	-1.6
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	8.3	14.1	7.0	7.9	7.0
独2	アルカリ度	mg/L	36	37	36	37	36
独3	電気伝導率	μS/cm	150	170	150	160	150
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　5.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.1			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.4			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.6	-1.6			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	6.7	6.7			
独2	アルカリ度	mg/L	36	36			
独3	電気伝導率	μS/cm	150	150			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----			
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　晴　　場内気温　5.7℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:00				
-	水温		6.2				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		中村				
1	一般細菌	個/mL	1400				
2	大腸菌	MPN/100mL	56				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.23				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.06				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011				
38	塩化物イオン	mg/L	9.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	50				
40	蒸発残留物	mg/L	120				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.2				
47	ｐＨ値	---	7.7				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.1				
51	濁度	度	1.4				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　5.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	50				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	120				
目25	濁度	度	1.4				
目26	ｐＨ値	---	7.7				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	5500				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	6.2				
独2	アルカリ度	mg/L	45				
独3	電気伝導率	μS/cm	140				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024010-3　　号

令　和　7　年　2　月　6　日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年1月14日　　天気　　晴　　場内気温　　3.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:15	8:00	9:00	8:15	8:55
-	水温		6.5	5.6	7.4	6.4	7.9
-	残留塩素		1.0	0.9	0.8	0.9	0.9
-	採水者		波多野	原	原	波多野	波多野
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.24	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.010	0.013	0.007	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17	18	17	17
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	98	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024010-4　　号

令 和 7 年 2 月 6 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　晴　　場内気温　3.4℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		10:05	9:30	8:40		
-	水温		7.6	7.1	8.3		
-	残留塩素		0.9	0.9	0.7		
-	採水者		原	波多野	佐々木		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	0.003	0.004		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.004	0.004		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.011	0.013		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.004	0.005		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17	17		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　3.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	34	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	98	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.9	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	6.5	5.6	7.4	6.4	7.9
独2	アルカリ度	mg/L	25	25	25	25	26
独3	電気伝導率	μS/cm	130	130	130	130	130
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　3.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.7		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.0未満	2.0未満		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.0	-2.0	-1.9		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01	0.01	0.02		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	7.6	7.1	8.3		
独2	アルカリ度	mg/L	25	25	26		
独3	電気伝導率	μS/cm	130	130	128		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　晴　　場内気温　3.4℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		6:50				
-	水温		5.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		原				
1	一般細菌	個/mL	220				
2	大腸菌	MPN/100mL	56				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.12				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.017				
38	塩化物イオン	mg/L	8.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	29				
40	蒸発残留物	mg/L	86				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.2				
47	ｐＨ値	---	7.4				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	9.5				
51	濁度	度	3.3				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　3.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	29				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.017				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	86				
目25	濁度	度	3.3				
目26	ｐＨ値	---	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	12000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	5.6				
独2	アルカリ度	mg/L	28				
独3	電気伝導率	μS/cm	100				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024010-5　　号

令 和 7 年 2 月 6 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　晴　　場内気温　4.0℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		9:40	9:10	10:25	8:10	11:20
-	水温		9.0	8.0	8.9	8.7	10.0
-	残留塩素		0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
-	採水者		千代田	荒木	西佐古	荒木	西佐古
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024010-6　　号

令 和 7 年 2 月 6 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　晴　　場内気温　4.0℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	播磨町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		9:05				
-	水温		11.5				
-	残留塩素		0.6				
-	採水者		西佐古				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　4.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	9.0	8.0	8.9	8.7	10.0
独2	アルカリ度	mg/L	34	33	34	33	33
独3	電気伝導率	μS/cm	141	142	142	142	142
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　4.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.3				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	11.5				
独2	アルカリ度	mg/L	33				
独3	電気伝導率	μS/cm	142				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　4.0℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:05				
-	水温		9.0				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		千代田				
1	一般細菌	個/mL	75				
2	大腸菌	MPN/100mL	3.0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.8				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.0				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.5				
51	濁度	度	3.7				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　晴　場内気温　4.0℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	3.7				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	900				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	9.0				
独2	アルカリ度	mg/L	40				
独3	電気伝導率	μS/cm	131				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024010-7　　号

令 和 7 年 2 月 6 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　曇　　場内気温　2.7℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:15	8:35	7:50	7:40	9:05
-	水温		9.0	9.4	9.4	10.2	9.9
-	残留塩素		0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
-	採水者		串田	石井	佐々木	石井	水島
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	11	11	11	10
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024010-8　　号

令 和 7 年 2 月 6 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　　天気　曇　　場内気温　2.7℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		8:00	8:13	8:35		
-	水温		11.3	9.3	10.0		
-	残留塩素		0.5	0.7	0.7		
-	採水者		水島	佐々木	佐々木		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	11	11		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.6		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　曇　場内気温　2.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	9.0	9.4	9.4	10.2	9.9
独2	アルカリ度	mg/L	20	20	20	21	21
独3	電気伝導率	μS/cm	107	112	110	104	106
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　曇　場内気温　2.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.7	0.7		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.1	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	11.3	9.3	10.0		
独2	アルカリ度	mg/L	21	20	20		
独3	電気伝導率	μS/cm	108	108	110		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　曇　場内気温　2.7℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:50				
-	水温		8.6				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		串田				
1	一般細菌	個/mL	150				
2	大腸菌	MPN/100mL	11				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	7.0				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.9				
47	ｐＨ値	---	7.2				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	1.9				
51	濁度	度	0.6				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和７年１月１４日～令和７年１月２８日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年1月14日　天気　曇　場内気温　2.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	0.6				
目26	ｐＨ値	---	7.2				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	3000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	8.6				
独2	アルカリ度	mg/L	23				
独3	電気伝導率	μS/cm	100				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸(BCAA)	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸(BDCAA)	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024011-1　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年2月3日　　天気　　曇　　場内気温　　6.8℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:10	9:15	7:40	8:35	7:55
-	水温		8.2	13.1	7.6	8.3	8.2
-	残留塩素		1.0	0.5	1.0	0.9	0.9
-	採水者		飯坂	飯坂	山中	飯坂	飯坂
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	20	16	26	20	21
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024011-2　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年2月3日　　天気　　曇　　場内気温　　6.8℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		9:30	8:50			
-	水温		7.9	8.0			
-	残留塩素		1.0	1.0			
-	採水者		山中	山中			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	22	22			
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　曇　場内気温　6.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.5	1.0	0.9	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	8.2	13.1	7.6	8.3	8.2
独2	アルカリ度	mg/L	37	37	36	37	38
独3	電気伝導率	μS/cm	170	150	190	170	170
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　曇　場内気温　6.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	1.0			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	7.9	8.0			
独2	アルカリ度	mg/L	38	38			
独3	電気伝導率	μS/cm	170	170			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.001			
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　　天気　曇　　場内気温　6.8℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:00				
-	水温		7.7				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		飯坂				
1	一般細菌	個/mL	250				
2	大腸菌	MPN/100mL	30				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	12				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.5				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	6.4				
51	濁度	度	2.1				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　曇　場内気温　6.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.1				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	8000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	7.7				
独2	アルカリ度	mg/L	46				
独3	電気伝導率	μS/cm	150				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024011-3　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年2月3日　　天気　　晴　　場内気温　　6.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:00	8:00	8:50	7:50	8:30
-	水温		7.8	6.8	8.1	7.3	8.3
-	残留塩素		1.1	0.8	0.8	1.0	0.8
-	採水者		森本	山本	山本	森本	森本
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003	0.003	0.003未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.004	0.004	0.003未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	20	19	18	20	19
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024011-4　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年2月3日　　天気　　晴　　場内気温　　6.4℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		9:40	9:00	8:50		
-	水温		8.0	7.9	8.4		
-	残留塩素		0.8	0.8	0.8		
-	採水者		森本	森本	竹村		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	19	19	18		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.2	1.1		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　6.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.1	0.8	0.8	1.0	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	7.8	6.8	8.1	7.3	8.3
独2	アルカリ度	mg/L	27	32	28	27	33
独3	電気伝導率	μS/cm	140	150	130	140	150
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　6.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	8.0	7.9	8.4		
独2	アルカリ度	mg/L	34	32	32		
独3	電気伝導率	μS/cm	150	150	145		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002	0.002		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.003		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　　天気　晴　　場内気温　6.4℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:10				
-	水温		7.7				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		山本				
1	一般細菌	個/mL	630				
2	大腸菌	MPN/100mL	20				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	15				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.3				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	9.1				
51	濁度	度	2.6				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　6.4℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.6				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	7500				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	7.7				
独2	アルカリ度	mg/L	34				
独3	電気伝導率	μS/cm	130				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024011-5　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　　天気　晴　　場内気温　8.1℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		11:20	10:00	10:00	8:40	11:20
-	水温		8.3	7.5	8.1	8.0	9.4
-	残留塩素		0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
-	採水者		千代田	小林	浜崎	小林	浜崎
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.59	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.13	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.008	0.008	0.011	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14	15	15	15
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	120	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024011-6　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年2月3日　　天気　　晴　　場内気温　　8.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	播 磨 町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		8:20				
-	水温		11.0				
-	残留塩素		0.7				
-	採水者		浜崎				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.014				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.2				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　8.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	42	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.0未満	2.2	2.0未満	2.1
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	120	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.7
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	8.3	7.5	8.1	8.0	9.4
独2	アルカリ度	mg/L	35	35	34	35	35
独3	電気伝導率	μS/cm	146	146	146	147	147
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　8.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.1				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-1.5				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	11.0				
独2	アルカリ度	mg/L	34				
独3	電気伝導率	μS/cm	146				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.002				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　8.1℃

水質基準項目

番号	項目	単位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		10:00				
-	水温		8.5				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		千代田				
1	一般細菌	個/mL	60				
2	大腸菌	MPN/100mL	1.0				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.20				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.13				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.16				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.027				
38	塩化物イオン	mg/L	8.6				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	42				
40	蒸発残留物	mg/L	120				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.0				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	5.3				
51	濁度	度	4.2				

所見	-----					
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)					
検査期日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日					
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター					
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１					
検査責任者	技術管理責任者　中西　正					

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　8.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0004				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	42				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.027				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	120				
目25	濁度	度	4.2				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	850				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.13				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	8.5				
独2	アルカリ度	mg/L	41				
独3	電気伝導率	μS/cm	135				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024011-7　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　　天気　晴　　場内気温　6.8℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:10	9:10	7:45	8:00	9:15
-	水温		8.7	9.4	9.1	10.4	9.8
-	残留塩素		0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
-	採水者		金成	佐々木	竹村	佐々木	石井
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.34	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.006	0.006	0.009	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.9	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	12	12	11	11
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	30	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	94	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024011-8　　号

令 和 7 年 2 月 26 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年2月3日　　天気　　晴　　場内気温　　6.8℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		7:50	8:15	8:40		
-	水温		11.1	9.0	9.3		
-	残留塩素		0.5	0.6	0.6		
-	採水者		石井	竹村	竹村		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.003	0.003		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.001	0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.006	0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.003未満	0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.002	0.002		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.02	0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	12	12		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.6		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　6.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	0.0002未満	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0004未満	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	30	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満	2.0未満
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.03未満	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.002未満	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	94	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-2.3
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.01未満	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	0.000005未満	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	8.7	9.4	9.1	10.4	9.8
独2	アルカリ度	mg/L	19	19	19	20	19
独3	電気伝導率	μS/cm	117	112	113	110	108
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	0.007未満	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	0.04未満	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	1未満	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		1未満	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　6.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.5	0.6	0.6		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.0未満	2.0未満	2.0未満		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.2	7.1	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-2.1	-2.3	-2.2		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01	0.02	0.01		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	11.1	9.0	9.3		
独2	アルカリ度	mg/L	20	19	19		
独3	電気伝導率	μS/cm	109	110	110		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.001	0.001		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.001	0.001未満	0.001未満		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　6.8℃

水質基準項目

番号	項目	単位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:35				
-	水温		8.5				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		佐々木				
1	一般細菌	個/mL	190				
2	大腸菌	MPN/100mL	16				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002				
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満				
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02				
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03				
35	銅及びその化合物	mg/L	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014				
38	塩化物イオン	mg/L	7.4				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	29				
40	蒸発残留物	mg/L	87				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満				
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.1				
47	ｐＨ値	---	7.1				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	2.1				
51	濁度	度	0.9				

所見	-----				
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検査期日	令和７年２月３日～令和７年２月１７日				
検査機関名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検査機関の住所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検査責任者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年2月3日　天気　晴　場内気温　6.8℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002未満				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満				
目8	トルエン	mg/L	0.04未満				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	29				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満				
目24	蒸発残留物	mg/L	87				
目25	濁度	度	0.9				
目26	ｐＨ値	---	7.1				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	6000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	0.000005未満				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005未満				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	8.5				
独2	アルカリ度	mg/L	23				
独3	電気伝導率	μS/cm	93				
独4	モリブデン	mg/L	0.007未満				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	0.04未満				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024012-1　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　　天気　雨　　場内気温　5.7℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	多田浄水池	尼 崎 市	西 宮 市	伊 丹 市	宝塚市
-	試料の番号		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:20	9:35	9:20	8:45	8:05
-	水温		9.8	11.7	9.5	10.1	9.6
-	残留塩素		1.0	0.6	0.9	0.9	0.9
-	採水者		福井	福井	大西	福井	福井
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	14	14	14	14
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024012-2　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年3月3日　　天気　　雨　　場内気温　　5.7℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	川 西 市 (一庫)	猪名川町 (白金)			
-	試料の番号		T-6	T-7			
-	試料の種別		浄水	浄水			
-	採水時刻		8:10	7:40			
-	水温		9.2	9.2			
-	残留塩素		0.9	0.9			
-	採水者		大西	大西			
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----			
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----			
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----			
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	14			
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----			
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----			
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----			
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.8	0.8			
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5			
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない			
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満			

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合			
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.6	0.9	0.9	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	0	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	多田浄水池	尼崎市	西宮市	伊丹市	宝塚市
独1	水温	℃	9.8	11.7	9.5	10.1	9.6
独2	アルカリ度	mg/L	38	39	39	40	39
独3	電気伝導率	μS/cm	150	150	150	140	150
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

多田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----			
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----			
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----			
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9			
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----			
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----			
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----			
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----			
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----			
目25	濁度	1 度以下	0.2未満	0.2未満			
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.5	7.5			
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----			
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----			
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----			

独自検査項目

番号	項　目	目標値	川西市(一庫)	猪名川町(白金)			
独1	水温	℃	9.2	9.2			
独2	アルカリ度	mg/L	39	40			
独3	電気伝導率	μS/cm	150	140			
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----			
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----			
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----			
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----			
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----			
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----			
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----			
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----			
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----			
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----			

様式　２－３

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　　天気　雨　　場内気温　5.7℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
-	試料の番号		T-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:15				
-	水温		9.8				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		福井				
1	一般細菌	個/mL	1600				
2	大腸菌	MPN/100mL	660				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	37				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.6				
47	ｐＨ値	---	7.6				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	9.6				
51	濁度	度	3.3				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

多田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.7℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	3.3				
目26	ｐＨ値	---	7.6				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	18000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	多田取水口				
独1	水温	℃	9.8				
独2	アルカリ度	mg/L	42				
独3	電気伝導率	μS/cm	220				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024012-3　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年3月3日　　天気　　雨　　場内気温　　5.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	三田浄水池	神 戸 市 (北神戸)	西宮市 (第２)	三 田 市 (第２)	三 木 市 (吉川第２)
-	試料の番号		S-1	S-2	S-9	S-3	S-4
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:30	8:25	9:05	8:05	8:45
-	水温		9.9	9.4	9.6	9.1	9.3
-	残留塩素		1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
-	採水者		森本	川原	川原	森本	森本
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	19	17	17	18	17
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024012-4　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年3月3日　　天気　　雨　　場内気温　　5.1℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	小 野 市	加 東 市 (東条第１)	西 脇 市 (三田系)		
-	試料の番号		S-6	S-7	S-8		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		10:00	9:15	8:30		
-	水温		9.4	9.2	9.6		
-	残留塩素		0.9	0.9	0.8		
-	採水者		森本	森本	藤岡		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17	17		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0	1.0	1.0		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(第２)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	三田浄水池	神戸市(北神戸)	西宮市(丸山)	三田市(第２)	三木市(吉川第２)
独1	水温	℃	9.9	9.4	9.6	9.1	9.3
独2	アルカリ度	mg/L	27	26	26	26	26
独3	電気伝導率	μS/cm	138	131	132	137	131
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

三田浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.8		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	0		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	小野市	加東市(東条第１)	西脇市(三田系)		
独1	水温	℃	9.4	9.2	9.6		
独2	アルカリ度	mg/L	26	26	26		
独3	電気伝導率	μS/cm	131	131	122		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　　天気　雨　　場内気温　5.1℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
-	試料の番号		S-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		7:35				
-	水温		10.3				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		川原				
1	一般細菌	個/mL	850				
2	大腸菌	MPN/100mL	200				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	20				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	2.4				
47	ｐＨ値	---	7.3				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	11				
51	濁度	度	6.0				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

三田浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.1℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	6.0				
目26	ｐＨ値	---	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	13000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	三田取水口				
独1	水温	℃	10.3				
独2	アルカリ度	mg/L	46				
独3	電気伝導率	μS/cm	184				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	-----				
独8	ジアルジア	個/10L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024012-5　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年3月3日　　天気　　雨　　場内気温　　5.2℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	神出浄水池	神 戸 市 (西神)	明 石 市 (第１)	三 木 市	稲 美 町
-	試料の番号		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		8:50	10:10	10:10	9:15	9:15
-	水温		8.1	7.5	7.9	7.9	9.8
-	残留塩素		0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
-	採水者		二星	小林	荊尾	小林	荊尾
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15	15	15	16	16
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024012-6　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月26日　　天気　晴　　場内気温　19.5℃

水質基準項目

番号	項　目	基準値	播磨町				
-	試料の番号		K-6				
-	試料の種別		浄水				
-	採水時刻		8:40				
-	水温		12.5				
-	残留塩素		0.7				
-	採水者		荒木				
1	一般細菌	100 個/mL以下	0				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----				
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----				
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----				
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----				
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----				
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----				
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----				
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	1.0				
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3				
48	味	異常でないこと	異常を認めない				
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない				
50	色度	5 度以下	0.5未満				
51	濁度	2 度以下	0.1未満				

所　見	上記試験項目については水質基準に適合				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	-----	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	神出浄水池	神戸市(西神)	明石市(第１)	三木市	稲美町
独1	水温	℃	8.1	7.5	7.9	7.9	9.8
独2	アルカリ度	mg/L	36	36	34	36	36
独3	電気伝導率	μS/cm	150	150	150	151	152
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

神出浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月26日　天気　晴　場内気温　19.5℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----				
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----				
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----				
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----				
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----				
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----				
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----				
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----				
目25	濁度	1 度以下	0.1未満				
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----				
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----				
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	目標値	播磨町				
独1	水温	℃	12.5				
独2	アルカリ度	mg/L	28				
独3	電気伝導率	μS/cm	134				
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----				
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----				
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----				
独8	ジアルジア	個/20L	-----				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－３

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　　天気　雨　　場内気温　5.2℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
-	試料の番号		K-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		8:55				
-	水温		8.2				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		二星				
1	一般細菌	個/mL	60				
2	大腸菌	MPN/100mL	1.0未満				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	9.6				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	1.7				
47	ｐＨ値	---	7.7				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	5.0				
51	濁度	度	5.5				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

神出浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.2℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	5.5				
目26	ｐＨ値	---	7.7				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	450				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	神出分水工				
独1	水温	℃	8.2				
独2	アルカリ度	mg/L	42				
独3	電気伝導率	μS/cm	139				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				

様式　２－１

第　　2024012-7　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　　天気　雨　　場内気温　5.5℃

水質基準項目

番号	項　目	基 準 値	船津浄水池	姫 路 市 (夢前)	加 西 市 (明神山)	福 崎 町	太 子 町
-	試料の番号		F-1	F-3	F-4	F-5	F-6
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
-	採水時刻		7:15	8:45	7:45	7:40	9:00
-	水温		10.1	9.8	9.7	10.1	9.8
-	残留塩素		0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
-	採水者		串田	二宗	藤岡	二宗	中西
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	14	13	14	13
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

所　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－１

第　　2024012-8　　号

令 和 7 年 3 月 31 日

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　　令和7年3月3日　　天気　　雨　　場内気温　　5.5℃

水質基準項目

番号	項　　目	基 準 値	高 砂 市	加 東 市 (滝野)	西 脇 市 (船津系)		
-	試料の番号		F-7	F-8	F-9		
-	試料の種別		浄水	浄水	浄水		
-	採水時刻		7:55	8:15	8:30		
-	水温		10.4	9.5	9.7		
-	残留塩素		0.6	0.6	0.7		
-	採水者		中西	藤岡	藤岡		
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	-----		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	-----		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	-----		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	-----		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	-----		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	-----		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	-----		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	-----		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	-----		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	-----		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	-----		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	13	13		
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	-----		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	-----		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	-----		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	-----		
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.5		
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2		
48	味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

所　　見	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合	上記試験項目については水質基準に適合		
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.5℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----	-----	-----
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----	-----	-----
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	0	-----	-----	0	-----
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----	-----	-----

独自検査項目

番号	項　目	目標値	船津浄水池	姫路市(夢前)	加西市(明神山)	福崎町	太子町
独1	水温	℃	10.1	9.8	9.7	10.1	9.8
独2	アルカリ度	mg/L	19	19	20	21	20
独3	電気伝導率	μS/cm	114	116	115	119	116
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----	-----	-----
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----	-----	-----
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独8	ジアルジア	個/20L	0	-----	-----	-----	-----
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----	-----	-----
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----	-----	-----
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----	-----	-----
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----	-----	-----

様式　２－２

船津浄水場送水系統

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.5℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
目1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-----	-----	-----		
目8	トルエン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	-----		
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
目15	農薬類(115項目)	1 以下	-----	-----	-----		
目16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.6	0.7		
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	-----	-----	-----		
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----		
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下	-----	-----	-----		
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-----	-----	-----		
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----		
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	-----	-----	-----		
目25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
目26	ｐＨ値	7.5 程度	7.3	7.2	7.2		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	-----	-----	-----		
目28	従属栄養細菌	2000 個/mL以下(暫定)	-----	-----	-----		
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-----	-----	-----		
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 mg/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----	-----	-----		

独自検査項目

番号	項　目	目標値	高砂市	加東市(滝野)	西脇市(船津系)		
独1	水温	℃	10.4	9.5	9.7		
独2	アルカリ度	mg/L	21	19	19		
独3	電気伝導率	μS/cm	117	117	117		
独4	モリブデン	0.07 mg/L以下	-----	-----	-----		
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L以下(暫定)	-----	-----	-----		
独6	キシレン	0.4 mg/L以下	-----	-----	-----		
独7	クリプトスポリジウム	個/20L	-----	-----	-----		
独8	ジアルジア	個/20L	-----	-----	-----		
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	-----	-----	-----		
独10	放射性セシウム(Cs-134)	10 Bq/kg以下	-----	-----	-----		
	放射性セシウム(Cs-137)		-----	-----	-----		
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----	-----	-----		

様式　２－３

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　　天気　雨　　場内気温　5.5℃

水質基準項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
-	試料の番号		F-0				
-	試料の種別		原水				
-	採水時刻		9:50				
-	水温		8.7				
-	残留塩素		-----				
-	採水者		二宗				
1	一般細菌	個/mL	950				
2	大腸菌	MPN/100mL	120				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-----				
4	水銀及びその化合物	mg/L	-----				
5	セレン及びその化合物	mg/L	-----				
6	鉛及びその化合物	mg/L	-----				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-----				
8	六価クロム化合物	mg/L	-----				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-----				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-----				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-----				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-----				
14	四塩化炭素	mg/L	-----				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-----				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
17	ジクロロメタン	mg/L	-----				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-----				
19	トリクロロエチレン	mg/L	-----				
20	ベンゼン	mg/L	-----				
21	塩素酸	mg/L	-----				
22	クロロ酢酸	mg/L	-----				
23	クロロホルム	mg/L	-----				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-----				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-----				
26	臭素酸	mg/L	-----				
27	総トリハロメタン	mg/L	-----				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-----				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-----				
30	ブロモホルム	mg/L	-----				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-----				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-----				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
34	鉄及びその化合物	mg/L	-----				
35	銅及びその化合物	mg/L	-----				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-----				
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
38	塩化物イオン	mg/L	14				
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	-----				
40	蒸発残留物	mg/L	-----				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-----				
42	ジェオスミン	mg/L	0.000008				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-----				
45	フェノール類	mg/L	-----				
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.9				
47	ｐＨ値	---	7.0				
48	味	---	-----				
49	臭気	---	藻臭				
50	色度	度	4.1				
51	濁度	度	2.3				

所　見	-----				
検　査　の　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)				
検　査　期　日	令和７年３月３日～令和７年３月１７日				
検　査　機　関　名	兵庫県企業庁水質管理センター				
検　査　機　関　の　住　所	兵庫県神戸市西区神出町田井３-１				
検　査　責　任　者	技術管理責任者　中西　正				

様式　２－４

船津浄水場

水質検査結果書(定期検査)

採水年月日　令和7年3月3日　天気　雨　場内気温　5.5℃

水質管理目標設定項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-----				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	-----				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-----				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-----				
目8	トルエン	mg/L	-----				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-----				
目10	亜塩素酸	mg/L	-----				
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-----				
目14	抱水クロラール	mg/L	-----				
目15	農薬類(115項目)	---	-----				
目16	残留塩素	mg/L	-----				
目17	カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	-----				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	-----				
目19	遊離炭酸	mg/L	-----				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-----				
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	-----				
目24	蒸発残留物	mg/L	-----				
目25	濁度	度	2.3				
目26	ｐＨ値	---	7.0				
目27	腐食性(ランゲリア指数)	---	-----				
目28	従属栄養細菌	個/mL	16000				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-----				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-----				
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L	-----				
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		-----				

独自検査項目

番号	項　目	単　位	船津集合井				
独1	水温	℃	8.7				
独2	アルカリ度	mg/L	19				
独3	電気伝導率	μS/cm	109				
独4	モリブデン	mg/L	-----				
独5	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-----				
独6	キシレン	mg/L	-----				
独7	クリプトスポリジウム	個/10L	0				
独8	ジアルジア	個/10L	0				
独9	嫌気性芽胞菌	個/mL	0				
独10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	-----				
	放射性セシウム(Cs-137)		-----				
独11	ブロモクロロ酢酸	mg/L	-----				
独12	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	-----				